



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района
427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Гольянская,1
тел (факс) 62-11-85, E-mail: zavgpn@yandex.ru**

с.Завьялово

(место составления акта)

«16» мая 2016г.

(дата составления акта)

«11» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 30/55

органа государственной власти (органа местного самоуправления)

На основании распоряжения (приказа): заместителя главного государственного инспектора Завьяловского района по пожарному надзору Антонова Александра Петровича №30/55 от «12» апреля 2016 г. была проведена **внеплановая** выездная проверка в отношении **Администрации муниципального образования «Шабердинское»,** юридический адрес: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д.Шабердино, ул.Советская,28; место фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с.Люкшудья, д.Люкшудья, д.Пестовка, починок Майский

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место проведения проверки)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, «03» час. «00» минут

№ п/п	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания проверки	Продолжительность проверки
1.	13.05.2016 г.	УР, Завьяловский район, с.Люкшудья	13 час. 00 мин.	14 час. 00 мин.	01 час. 00 мин.
2.	13.05.2016 г.	УР, Завьяловский район, д.Люкшудья	14 час. 30 мин.	15 час. 00 мин.	00 час. 30 мин.
3.	13.05.2016 г.	УР, Завьяловский район, поч.Майский	15 час. 30 мин.	16 час. 00 мин.	00 час. 30 мин.
4.	16.05.2016 г.	УР, Завьяловский район, д.Пестовка	09 час. 00 мин.	10 час. 00 мин.	01 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен сотрудником отдела надзорной деятельности Завьяловского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, **ознакомлен:** Глава муниципального образования «Шабердинское» Королёв

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дмитрий Владимирович

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Уведомлен о предстоящей проверке «12» апреля 2016 года в «14» час. «00» мин.

Копия распоряжения вручена «12» апреля 2016 года в «14» час. «00» мин.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель главного государственного инспектора За-
вьяловского района по пожарному надзору Антонов Александр Петрович

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при нали-
чии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

При проведении проверки присутствовали:

Глава муниципального образования «Шабердинское» Королёв Дмитрий Владимирович

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с ука- занием конкретного места вы- явленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наине- нование нормативного право- вого акта РФ и (или) норма- тивного документа по пожар- ной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юриди- ческих и (или) фи- зических лицах, до- пустивших наруше- ния
1.	2.	3.	4.
1	В д.Пестовка, с.Люкшудья, поч.Майский расстояние от границ застройки до лесных массивов менее 15 метров.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о тре- бованиях пожарной безопасности" ста- тья 4 часть 4; СНиП 2.07.01-89* приложение №1 п.5*: расстояния от границ застройки городских поселений до лесных масси- вов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участ- ков садоводческих товариществ не ме- нее 15 м. В городских поселениях для районов одно-двухэтажной индивиду- альной застройки с приусадебными участками расстояние от границ при- усадебных участков до лесных масси- вов допускается уменьшать, но прини- мать не менее 15м.	Администрация МО «Шабердинское», глава муниципального образования
2	В д.Пестовка, с.Люкшудья, д.Люкшудья, поч.Майский Не проведены мероприятия, пре- дупреждающие распростране- ние огня при природных пожа- рах на объекты защиты, грани- чащие с лесом.	Правила противопожарного ре- жима в Российской Федерации п.78. На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой расти- тельности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.	Администрация МО «Шабердинское», глава муниципального образования
3	Руководитель организации не организовал проведение про- верки работоспособности ис- точников наружного противопо- жарного водоснабжения не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.55: руководи- тель организации обеспечивает исправ- ность источников наружного противопо- жарного водоснабжения и внутрен- него противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соот- ветствующих актов.	Администрация МО «Шабердинское», глава муниципального образования
4	В с.Люкшудья, поч.Майский радиус обслуживания зданий имеющимися источниками на- ружного противопожарного во- доснабжения более 200 метров.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о тре- бованиях пожарной безопасности" ста- тья 4 часть 4; статья 68. СП 8.13130.2009 п.9.30: Пожарные ре- зервуары или водоемы надлежит раз- мещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:	Администрация МО «Шабердинское», глава муниципального образования


		<p>при наличии автонасосов — 200 м; при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от типа мотопомп.</p> <p>Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.32.</p> <p>Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м.</p>	
5	<p>Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (деревня Пестовка, деревня Люкшудья, починок Майский, село Люкшудья).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.55: направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>	<p>Администрация МО «Шабердинское», глава муниципального образования</p>

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**


Несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не выявлено.


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **не внесена**


(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **не предоставлялся**


(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание №30/55/1/1-5 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 16.05.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



/Антонов А.П./

* С актом проверки ознакомлен(а):

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

/Королёв Д.В./

(подписи лиц присутствовавших при проверке)

* С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил: «16» мая 2016г. _____ глава муниципального образования «Шабердинское» Королёв Дмитрий Владимирович

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 39-99-99
ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород – 8-800-100-11-20
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99