

Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте



1) Водонапорная башня с устройством для отбора воды.

2) Средство звуковой сигнализации.

3) Телефон.

4) Пожарный гидрант - оборудование для забора воды пожарными автомобилями.

5) Расстояние между пожарными гидрантами - 200 м.

6) Противопожарное расстояние между деревянными строениями - 15 м.

7) Ширина проезжей части улицы - 7 м.

8) Ширина проезда - 3,5 м.

9) Ширина противопожарной полосы - 5 м.

10) Расстояние от населенного пункта до лесного массива - 15 м.

11) Место хранения пожарного инвентаря.

12) Пирс - площадка с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды.

